



# Produktgodkännande – Märkningstillstånd

Godkännandenummer: 2008.01.31-1

Tillverkare: Svenska Fönster AB/Trarydfönster

äger enligt detta godkännande rätt att märka: system Optimal

Approved  
class

Egenskap	Standard	Godkänd klass	Testintyg
Airtightness Lufttäthet	EN 12207	4	1
Raintightness Regntäthet	EN 12208	7	1
Windproof Vindlast	EN 12210	P1 Buktning	3
		P2 Pulsering	3
		P3 Brottlast	3
Värmeisolering	EN-ISO 10077-1		
Värmeisolering	EN-ISO 10077-2	10	2
Värmeisolering	EN-ISO 12567-1		
Slagtålighet	EN 13049		
Mekanisk stabilitet	EN 13115		
Nötningsmotstånd	EN 12400		
Manövrerbarhet	EN 13115		
Luftjudisolering	pr EN 14351-1	33-37	12
Brandmotstånd	pr EN 13501-2 pr EN 14351-3, 14600	(EN1364-1)EI 30	13

## Material och ingående komponenter enligt:

Trävara	<input checked="" type="checkbox"/> SS 818104	<input type="checkbox"/> pr EN 14220	
Komponenter av trä	<input checked="" type="checkbox"/> SS 818104	<input type="checkbox"/> pr EN 13307-1	
Limning	<input checked="" type="checkbox"/> SS 818104	<input type="checkbox"/> pr EN 13307-1	
Lim	<input checked="" type="checkbox"/> EN 204	<input type="checkbox"/> EN 12765	
Glasning	<input type="checkbox"/> pr EN 12488	<input checked="" type="checkbox"/> MTK	
Isolerglas	<input checked="" type="checkbox"/> P-märkt		
Kitt, Fogmassa, Fogband	<input checked="" type="checkbox"/> SS 818134-35		
Tätlistor	<input checked="" type="checkbox"/> SS 367110	<input type="checkbox"/> EN 12365-1	
Kontrollnivå	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3
Spårbarhet	<input checked="" type="checkbox"/>		
Monterings & skötselinstruktioner	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Bilaga nummer

	5
	5
	15
	6
	16
	7
	7
	9
	14
	10
	11

SFDK – Godkännande utfärdat 2008.01.30

Lars-Göran Johansson  
Svensk Fönster & Dörrkontroll